

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ

Устройство контроля параметров
холодного водоснабжения RCU-WG
(контролирует до 4-х трубопроводов)

Инженерный Терминал
EET-2 GPRS/EDGE
(беспроводный Интернет канал связи)

Электрошитовая здания
(контролируется группа электросчётчиков)



Комплект приборов измерения расхода
и давления холодной воды
(на один трубопровод)

Узел учёта тепловой энергии здания
(контролируется группа тепловычислителей)